

**EXERCICE D'EVACUATION
COMPTE - RENDU**

date: 05/04/2018 déclenchement: volontaire

préparation et déroulement:

- pas d'information préalable des personnels
- exercice réalisé en liaison avec le SDIS de Calais
- Confirmation évacuation zone impactée par les serres-files: 5mn
- confirmation évacuation totale par les responsables regroupement: 8mn

OBSERVATIONS A CORRIGER	NATURE DE LA CORRECTION	DATE DE LA CORRECTION
<ul style="list-style-type: none"> • quelques portes de salle de classe et fenêtres n'ont pas été fermées • quelques portes de salle ont été fermées et verrouillées • des élèves en TP ont laissé les chariots de nettoyage dans les circulations dédiées à l'évacuation • certaines portes coupe feu n'ont pas fonctionné • la signalétique relative au fonctionnement du compartimentage n'est pas adaptée • Le lycée n'est pas en capacité de confirmer aux services de secours le bon fonctionnement des portes coupes feu • les plans n'indiquent pas précisément les accès, les poteaux incendie et les organes de coupure 	<p>Rappel procédure: En cas d'évacuation, on ferme les fenêtres en se faisant aider par un élève, on laisse sur place les affaires et <u>on ferme la porte de la salle sans la verrouiller.</u></p> <p>maintenance corrective et préventive à réaliser revoir signalétique du SSI revoir consignes données aux AE revoir les plans avec le SDIS</p>	05/04/2018

Points positifs:

- l'évacuation des bâtiments a été rapide
- les consignes ont été respectées sérieusement par l'ensemble des acteurs de l'exercice
- les serres files (AE) ont joué leur rôle très efficacement
- la liaison entre le point de rassemblement et la cellule de crise a bien fonctionné

Merci à tous pour votre implication dans la réussite de cet exercice incendie.

Monsieur le Proviseur,
A. LASALLE

