

## SYNTHESE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

date de repérage	BATIMENT	ETAGE	SALLE	MATERIAUX	ETAT DE CONSERVATION
13/10/2005	A	2ème	couloir	joint fibreux (trappe accès machinerie ascenseur)	BE
13/10/2005	A	1er	local technique	conduit fibro ciment	BE
13/10/2005	A	2ème	local technique	conduit fibro ciment	BE
13/10/2005	C	rdc	cuisine pédagogique	joint fibreux trappe d'accès local extracteur	BE
13/10/2005	E	1er	106	joint fibreux (trappe accès local extracteur)	BE
27/06/2008	C	toiture		joint tresse, trappe d'accès	BE
27/06/2008	A	2ème	A202	rhéostat matériau fibreux	
27/06/2008	A	VS		conduit de fluide, joint de bride	
04/07/2016	A	rdc	GRETA / 026	parois verticales intérieures et enduits / murs et cloisons mastic sur cloison bois	

Calais, le 11/05/2018